



Abdichtung der Bodenfläche gemäß TRwS - Arbeitsblatt DIWA-A 786 "Ausführung von Dichtflächen"
Rückhaltevolumen: R1 (Schlauchfüllung)

Auffangwanne Lagerbehälter
Beton nach der DAISIB-Richtlinie
Rückhaltevolumen: > 25m³

Auffangwanne Zumesbehälter
Auffangwanne aus Kunststoffmaterial
Rückhaltevolumen: > 2m³

Projekt		Datum	
Proj. Nr.	12345678	12.03.2024	12.03.2024
Proj. Name	Chemikalienabfüllplatz	Proj. Leiter	V. Müller
Proj. Ort	Industriegebiet	Zeichner	M. Schmidt
Proj. Status	In Planung	Prüfer	A. Weber
Proj. Beschreibung	Neubau	Genehmigt	Ja
Proj. Verantwortlicher	W. Schmidt	Genehmigt	Nein
Proj. Datum	12.03.2024	Genehmigt	Nein
Proj. Version	01	Genehmigt	Nein