



Bestand | Erweiterung
 Rückhaltevolumen
 5,3m³ | 1,5m³
 Rückhaltevolumen: ca. 6,8m³

Verladefläche F14
 Stahlbeton nach DIN1045
 Blechhauskleidung (Stahlverzinkt)
 d=8mm

Auffangwanne B-520
 Rückhaltevolumen ca. 85,2m³
 Stahlbeton nach DIN1045
 mit Beschichtung

Produktionsgebäude
 HBV-Anlage
 Stahlbeton mit
 kunststoffvergüteter
 Beschichtung (PCC-Estrich)
 Rückhaltevolumen: ca. 42,5m³

2	-	-	-	-
1	-	-	-	-
0	-	-	-	-
Inhalt / Anz.		Änderungen		
Bezeichnung der Zeichnung		Abteilung	Tag	Name
WHG-Schema		Stand:	Gepr.:	
Bereich / Anlage		Maststab		%
Zustimmung:				